

ПАСПОРТ ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

Дизельна генераторна установка 53кВа		
Двигун:	Дизель Detroit Engine	
Альтернатор:	Генератор Megatron	
Паливний бак:	200л	
Генераторна установка	В обезшумленом кузове	
Технічні параметри генераторної установки		
Модель	ENDPOWER DT-53	Сталий коефіцієнт регулювання напруги (%) : $\leq \pm 1$
Максимальна потужність (резервна)	42,4 кВт	
Номинальна потужність:	38,16 кВт	Швидкість коливання напруги (%) : $< \pm 0,5$
Коефіцієнт потужності:	COS=0,8	Швидкість регулювання перехідної напруги (%) : $+20 \sim -15$
Вихідна напруга:	380V	Час стабілізації напруги (с) : ≤ 1
Вихідний струм:	60A	Сталий темп адаптації частоти (%) : $\leq \pm 1$
Номинальна частота:	50Hz	Волатильність частоти (%) : $S \pm 0,5$
Номинальна швидкість:	1500rpm	Швидкість регулювання перехідної частоти (%) : $+10 \sim -7$
Клас пального:	No. 0 diesel	Час стабілізації частоти (S) : ≤ 3
Розміри:	2300*1000*1550mm	Витрата палива (75% навантаження) : 257 г/кВт год
Вага:	1000kg	Шум (LP7m) : 75 дБ (А)
Технічні параметри дизельного двигуна		
Тип	Дизельний двигун Detroit Engine	Спосіб охолодження: охолодження з замкнутою циркуляцією ОР
Модель двигуна:	DE3.2ZXF2	Спосіб подачі палива: пряме впорскування
Кількість циліндрів:	4	Режим регулювання швидкості: механічний
Спосіб запуску:	електричний запуск	Швидкість: 1500rpm
Альтернатор		
Марка:	Megatron	Клас захисту: IP22
Модель:	224D	Спосіб підключення: трифазний чотирипровідний, Y-подібне з'єднання
Максимальна потужність	42,4 кВт	Регулювання AVR
Номинальна напруга	400В	Номинальна частота 50Гц

ПРОДАВЕЦЬ :

ТОВ «КОНЕКТИС ЛТД»	
Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 5 код ЄДРПОУ: 41179587 ПІН: 411795826595, св.№ 18616297 IBAN: UA763808050000000026002789844 в Київська РД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 380805	
Директор	І. П. Божко