

ПАСПОРТ ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

Дизельна генераторна установка 330кВа		
Двигун:	Дизель ALTAS	
Альтернатор:	Генератор KINXINGNUO	
Паливний бак:	400л	
Генераторна установка	В обезшумленном кузове	
Технічні параметри генераторної установки		
Модель	ALTAS AJ-S-330	Сталий коефіцієнт регулювання напруги (%): $\leq \pm 1$
Максимальна потужність (резервна)	264 кВт	
Номинальна потужність:	237,6 кВт	Швидкість коливання напруги (%): $< \pm 0,5$
Коефіцієнт потужності:	COS=0,8	Швидкість регулювання перехідної напруги (%): +20~-15
Вихідна напруга:	380V	Час стабілізації напруги (с): ≤ 1
Вихідний струм:	433A	Сталий темп адаптації частоти (%): $\leq \pm 1$
Номинальна частота:	50Hz	Волатильність частоти (%): $S \pm 0,5$
Номинальна швидкість:	1500rpm	Швидкість регулювання перехідної частоти (%): +10~-7
Клас пального:	No. 0 diesel	Час стабілізації частоти (S): ≤ 3
Розміри:	3050*1300*2000mm	Витрата палива (75% навантаження): 257 г/кВт год
Вага:	2050kg	Шум (LP7m): 75 дБ (A)
Технічні параметри дизельного двигуна		
Тип	Дизельний двигун DIESEL ENGINE	Спосіб охолодження: охолодження з замкнутою циркуляцією ОР
Модель двигуна:	S83TAD28	Спосіб подачі палива: пряме впорскування
Кількість циліндрів:	6	Режим регулювання швидкості: механічний
Спосіб запуску:	електричний запуск	Швидкість: 1500rpm
Альтернатор		
Марка:	KINXINGNUO	Клас захисту: IP22
Модель:		Спосіб підключення: трифазний чотирипровідний, Y-подібне з'єднання
Максимальна потужність	264 кВт	Регулювання AVR
Номинальна напруга	400В	Номинальна частота 50Гц

ПРОДАВЕЦЬ :

ТОВ «КОНЕКТИС ЛТД»	
Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 5 код ЄДРПОУ: 41179587 ПІН: 411795826595, св.№ 18616297 IBAN: UA763808050000000026002789844 в Київська РД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 380805	
Директор	І. П. Божко