

ПАСПОРТ ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

Дизельна генераторна установка 154кВа		
Двигун:	Дизель EVOL	
Альтернатор:	Генератор A.C.SYNCHRONOUS GEN	
Паливний бак:	240л	
Генераторна установка	В обезшумленном кузове	
Технічні параметри генераторної установки		
Модель	NETPOWER NPL-154	Сталий коефіцієнт регулювання напруги (%) : $\leq \pm 1$
Максимальна потужність (резервна)	123,2 кВт	
Номинальна потужність:	110,88 кВт	Швидкість коливання напруги (%) : $< \pm 0,5$
Коефіцієнт потужності:	COS=0,8	Швидкість регулювання перехідної напруги (%) : +20~-15
Вихідна напруга:	380 V	Час стабілізації напруги (с) : ≤ 1
Вихідний струм:	222 A	Сталий темп адаптації частоти (%) : $\leq \pm 1$
Номинальна частота:	50 Hz	Волатильність частоти (%) : $S \pm 0,5$
Номинальна швидкість:	1500 rpm	Швидкість регулювання перехідної частоти (%) : +10~-7
Клас пального:	No. 0 diesel	Час стабілізації частоти (S) : ≤ 3
Розміри:	3150*1100*1900mm	Витрата палива (75% навантаження) : 257 г/кВт год
Вага:	1750 kg	Шум (LP7m) : 75 дБ (А)
Технічні параметри дизельного двигуна		
Тип	Дизельний двигун Evol	Спосіб охолодження: охолодження з замкнутою циркуляцією ОР
Модель двигуна:	1006TAG14	Спосіб подачі палива: пряме впорскування
Кількість циліндрів:	6	Режим регулювання швидкості: механічний
Спосіб запуску:	електричний запуск	Швидкість: 1500rpm
Альтернатор		
Марка:	A.C.SYNCHRONOUS GEN	Клас захисту: IP22
Модель:	LG274E	Спосіб підключення: трифазний чотирипровідний, Y-подібне з'єднання
Максимальна потужність	123,2 кВт	Регулювання AVR
Номинальна напруга	400 В	Номинальна частота 50Гц

ПРОДАВЕЦЬ :

ТОВ «КОНЕКТИС ЛТД»	
Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 5 код ЄДРПОУ: 41179587 ПІН: 411795826595, св.№ 18616297 IBAN: UA763808050000000026002789844 в Київська РД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 380805	
Директор	І. П. Божко